

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической**

**работы по г. Минусинску и Минусинскому району**

**662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Обороны, 2, тел. 8(391) 325-15-39**

**(ond\_minus@mail.ru)**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 146**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

**Юридическому лицу - муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения**

**(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),**

**«Детский сад № 5 «Теремою» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением**

**деятельности по физическому направлению**

**заведения собственности, имущества и т.п.**

**(далее – МДОБУ «Детский сад № 5»)**

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки от 13.12.2021 №146 в период с 14 ноября 10:00 часов по 16 ноября 2021 16:00 часов. 15 ноября государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Коваленко Александром Сергеевичем совместно с и.о. заведующего МДОБУ «Детский сад № 5» Скасировой Екатериной Федоровной проведена внеплановая выездная проверка объектов защиты МДОБУ «Детский сад № 5», расположенных по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, пр. Сафьяновых, 2.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

| № п/п | Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены  | Срок устранения выявленного нарушения |
|-------|--|--|---------------------------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                                     |
| 1.    | Система установки автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара эксплуатируется сверх срока службы (более 10 лет). Монтаж проводился в 2009 году, что подтверждается актом | <b>Статья 5. Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b><br><b>Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты</b><br>1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.<br>2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.<br>3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, | 02.08.2022                            |

|   |  |
|---|--|
| <p>обследования средств пожарной безопасности зданий и сооружений от 21.01.2021 г. ООО Ч.О.П. «Гарант». в заключение акта обследования установлено требование о проведение капитального ремонта пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.</p> <p>Руководитель организации не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> | <p>систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.</p> <p><b>Статья 51. Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b><br/>Цель создания систем противопожарной защиты</p> <p>1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.</p> <p><b>Статья 52. Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b> Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара</p> <p>Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;</li> <li>2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;</li> </ol> <p><b>п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:</b> Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.</p> <p>Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами бес-</p> |
|---|--|



|    |  |   |            |
|----|--|---|------------|
|    |  | <p>печения пожарной безопасности и пожаротушения, вносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p> <p><b>п. 5.1.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»</b> при достижении предельного состояния (срока службы), система АПС и ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию.</p> <p><b>п. 1.10 (РД 009-02-96)</b> После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.</p> <p>ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.</p>  |            |
| 2. | Помещение склада литер Б незащищено установкой пожарной сигнализации | <p><b>п. 2 части 1 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</b><br/> Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:<br/> 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным <u>законом</u> "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p><b>ч. 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</b><br/> К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p><b>ч. 1 статьи 5 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</b><br/> Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.</p> <p><b>ч. 3 статьи 5 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</b><br/> Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационных мероприятий.</p> <p><b>ч. 3 статьи 52 Федерального закона № 123-ФЗ от</b></p> | 02.08.2022 |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p><b>22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</b><br/> Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре...</p> <p><b>п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»:</b><br/> В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; - венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов; - категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток; - тамбуров и тамбур-шлюзов; - чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). Примечание - В лифтовых холлах и безопасных зонах предусматривается установка только СПС.</p> <p><i>что не устанавливает, в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, а именно:</i></p> <p><b>п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»:</b><br/> В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.</p> |
|--|--|--|

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор  
г. Минусинска и Минусинского района  
по пожарному надзору

М.Д.П.



Предписание для исполнения получил(-а):

и.о. заведующего МДОБУ «Детский сад № 5»

« 15 » декабря 2021 г.

(подпись)

А.С. Коваленко



(подпись)

Н.В. Аннстратова